

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 14A, 41-709 Ruda Śląska.

2. Lokalizacja

Hala Sportowa ul. gen. Hallera 16B, 41-709 Ruda Śląska - Nowy Bytom

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować:

- wyposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - sali sportowej oraz w obrębie wszystkich dróg ewakuacyjnych w oparciu o uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- zainstalowanie przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu głównym do budynku oraz wejściu ewakuacyjnym.

W skład dokumentacji powinny wchodzić następujące elementy:

1) Projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (należy zaprojektować - wyposażać drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji: sala sportowa, korytarze, szatnie, widownia) - 3 egz. dokumentacji w tym:

- a) opis techniczny instalacji, dobór i lokalizację opraw, dobór przewodów oraz sposób prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,
- b) część rysunkowa w formacie DWG z nowym rozmieszczeniem opraw oświetlenia i wyłączników ppoż,
- c) wytyczne eksploatacyjne dotyczące prawidłowej konserwacji i obsługi urządzeń,
- d) wymagane prawem oświadczenia i uzgodnień, w tym rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych aktualnymi przepisami prawa,
- e) pokrycie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne - jeżeli jest to wymagane przepisami prawa oraz pokrycie wszelkich innych kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- f) projektując oświetlenie awaryjne należy uzyskać odpowiedni poziom natężenia oświetlenia - urządzenia ppoż. (hydranty, gaśnice)

2) Przedmiar robót - 2 egz. dokumentacji.

3) Kosztorys inwestorski - 2 egz. dokumentacji.

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. dokumentacji.

2. Projekt, przedmiar, kosztorys oraz specyfikacja techniczna - 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD).

3. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin w miejscu inwestycji - budynek hali sportowej przy ulicy gen. Hallera 16B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, na etapie sporządzenia ofert celem oceny i sprawdzenia oceny stanu istniejącego. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, obliuguje Wykonawcę do oszacowania wszelkich kosztów dla pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Pomieszczenie Sali sportowej nie posiada opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Obiekt nie posiada przeciwpożarowych wyłączników prądu. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej lub wykonawczej istniejącego obiektu, jedynie inwentaryzację budowlaną.

4. Podstawa prawna

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z późn. zm.),
- Norma PN-EN 1838:2013 - Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
- Norma PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe - część 2-22: wymagania szczegółowe - „Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”, które należy czytać w powiązaniu z normą PN-EN 60598-1:2007 „Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania”,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) zarządza się, co następuje: Rozdział 1.