

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem usługi jest świadczenie usługi serwisu oraz konserwacji instalacji i agregatu chłodniczego Climaveneta (lodowisko) zlokalizowanego w ośrodku sportowym Burloch Arena przy ulicy Bytomskiej 15 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.

II. Zakres przeglądu agregatu chłodniczego Climaveneta obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie co najmniej dwóch przeglądów agregatu chłodniczego zgodnie z ustawą o F-gazach i SZWO,
2. Uruchomienie i wyłączenie agregatu chłodniczego przed i po sezonie,
3. Stosowne wpisy do CRO (Centralny Rejestr Operatorów),
4. Przegląd i sprawdzenie układu elektrycznego,
5. Kontrolę pracy urządzenia i kontrolę szczelności, w tym sprawdzenie ciśnień układu freonowego,
6. Sprawdzenia załączenia i wyłączenia wszystkich kompresorów, wentylatorów i innych urządzeń.
7. Sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń i regulatorów instalacji.
8. Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych.
9. Sprawdzenie stanu czynności instalacji (skraplacz, parownik, wentylator, agregaty).
10. Pomiar poboru prądu przez poszczególne elementy elektryczne.
11. Sprawdzenie nastaw automatyki, ewentualnie ich regulacja.
12. Sprawdzenie stanu zaworów.
13. Wszystkie prace niezbędne w celu prawidłowej pracy agregatu chłodniczego,
14. Wykonanie i dostarczenie niezbędnych protokołów serwisowych, dokonanie wpisu do książki serwisowej agregatu chłodniczego Climaveneta.

III. Wymagania Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia (certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą o F-gazach i SZWO jako firma i dla personelu).
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na obiekcie w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
3. Wszystkie prace niezbędne w celu prawidłowej pracy agregatu chłodniczego nie obejmują przedmiotu zamówienia (tzn. glikolu, freonu, filtry, naprawy itp.).

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej
mgr inż. Henryk Poppe