

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przeglądu agregatu chłodniczego Climaveneta obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie co najmniej dwóch przeglądów agregatu chłodniczego zgodnie z ustawą o F-gazach i SZWO,
2. Uruchomienie i wyłączenie agregatu chłodniczego przed i po sezonie,
3. Stosowne wpisy do CRO (Centralny Rejestr Operatorów),
4. Przegląd i sprawdzenie układu elektrycznego,
5. Kontrolę pracy urządzenia i kontrolę szczelności, w tym sprawdzenie ciśnień układu freonowego,
6. Sprawdzenia załączenia i wyłączenia wszystkich kompresorów, wentylatorów i innych urządzeń.
7. Sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń i regulatorów instalacji.
8. Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych.
9. Sprawdzenie stanu czynności instalacji (skraplacz, parownik, wentylator, agregaty).
10. Pomiar poboru prądu przez poszczególne elementy elektryczne.
11. Sprawdzenie nastaw automatyki, ewentualnie ich regulacja.
12. Sprawdzenie stanu zaworów.
13. Wszystkie prace niezbędne w celu prawidłowej pracy agregatu chłodniczego,
14. Wykonanie i dostarczenie niezbędnych protokołów serwisowych, założenie i dokonanie wpisu do książki serwisowej agregatu,

Wszystkie prace niezbędne w celu prawidłowej pracy agregatu chłodniczego nie obejmują przedmiotu zamówienia (glikol, freon, filtry itp.).